

一般取扱所（階層住宅等）点検表

名 称			所在地						
点 検 対 象	設置許可年月日・番号		年 月 日 第 号						
	危険物の類・品名・最大数量		第4類		指定数量の 倍				
点 検 実 施 者	危 険 物 取 扱 者	所 属							
		氏 名	㊟						
		免 状 の 区 分		免 状 番 号					
	上 記 以 外 の 者	会 社 名							
		氏 名	㊟						
		立 会 危 険 物 取 扱 者	所 属						
氏 名	㊟								
		免 状 の 区 分		免 状 番 号					
危険物保安監督者	氏名	㊟	免状の区分		免状番号				
主 タ ン ク	基		中継タンク	基	個別タンク	基			
点 検 年 月 日	令和	年	月	日	保存年月日	令和	年	月	日

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日及び措置内容	
主 タ ン ク	上 部 ス ラ ブ	亀裂、崩没、不等沈下の有無	目 視			
	タンク本体	漏洩の有無	※注		別紙報告書	
	通 気 管 (中継タンク含)	位置、固定の適否	目 視			
		腐食、損傷の有無	目 視			
		引火防止網の脱落、腐食、目 づまり等の有無	目 視			
	計 測 装 置	自動覚知 装 置	腐食、損傷の有無	目 視		
			作動状況	目 視		
		計 量 口	蓋の閉鎖状況	目 視		
			変形、損傷の有無	目 視		
	漏 洩 検 知 管	変形、損傷、土砂等の堆積、 漏洩の有無	目 視			
	注 入 口	蓋の閉鎖状況	目 視			
		変形、損傷の有無	目 視			
注 入 口 ピ ッ ト	亀裂、損傷、滯油、滯水、 土砂等の堆積の有無	目 視				
	油種別表示の有無	目 視				
配 管 等	配 管	漏洩の有無	※注			
		変形、損傷の有無	目 視			
		塗装状況、腐食の有無	目 視			
		固定の適否	目 視			
		表示の状況	目 視			

	点検ボックス	損傷、滞油等の有無	目 視		
	バルブ	漏洩、損傷等の有無	目 視		
		開閉機能の適否	目 視		
ポ ン プ 設 備	ポンプ 電動機	漏洩の有無	目 視		
		異常音、異常震動、異常発熱の有無	目 視		
		塗装状況、腐食の有無	目 視		
		固定ボルトの腐食状況及びゆるみ等の有無	目 視		
	ポンプ アース	断線の有無	目 視		
		取付部のゆるみ等の有無	目 視		
		接地抵抗の適否	接地抵抗計による測定		Ω
	囲い、ためます、油分離槽	損傷の有無	目 視		
		滞油、滞水、土砂等の有無	目 視		
	電 気 設 備	分電盤 配電盤	損傷の有無	目 視	
防爆型機器の機能適否			目 視		
防水機器の適否			目 視		
遮断機		損傷の有無	目 視		
		遮断機能の適否	作動状況		
		防爆型機器の機能適否	目 視		
コンセント 配線		損傷の有無	目 視		
		絶縁抵抗の適否	接地抵抗計による測定		Ω
		防爆型機器の機能適否	目 視		
接 地		損傷、結合部のゆるみ等の有無	目 視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		Ω
中継タンク		漏洩の有無	目 視		
	塗装状況、腐食の有無	目 視			
	架台の固定状況の適否	目 視			
	防油堤の異常の有無	目 視			
	緊急遮断装置作動状況	目 視			
	表示の状況	目 視			
	タンク室の異常の有無	目 視			
個別タンク	漏洩の有無	目 視			
	塗装状況、腐食の有無	目 視			
	架台の固定状況の適否	目 視			
	囲いの異常の有無	目 視			
	表示の状況	目 視			
移動タンク用 接地電極	損傷、結合部のゆるみ等の有無	目 視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		Ω	

標識、掲示板	異常の有無	目 視		
警 報 設 備	損傷の有無	目 視		
	作動状況	目 視		
消 火 設 備	位置、設置数、外観的機能の 適否	目 視		
そ の 他				

※注 微加圧試験又は微減圧試験等の結果及び当該試験に伴う簡略点検により行うこと。